

SDZF/ZLJL—B095

251512344238

正本



ZFJC2026459

检 测 报 告

编号： 智 方（检） 字 2026 年 第 427 号

项目名称：日照阳光热电有限公司噪声委托检测

委托单位：日照阳光热电有限公司

山东智方检测服务有限公司

2026 年 09 月 16 日

检测报告说明

1. 检测报告无本公司“检验检测专用章”、授权签字人签字及骑缝章无效。
2. 复制报告未重新加盖检验检测专用章无效。
3. 如对检测报告有异议，请在签发《检测报告》之日起十五日内向本公司提出，过期不予受理。
4. 由委托方自行采集的样品，样品及信息真实性、代表性由委托方负责，本公司未予证实，本公司仅对送检样品所检项目的符合性情况负责，不对样品来源负责。
5. 本单位保证工作的客观公正性，对委托单位的商业信息、技术文件等商业秘密履行保密义务。
6. 检测报告无 CMA 标识时，为测试报告，仅供科研、教学、内部质量控制使用，对外不具备证明作用。
7. 未经本检测公司批准，不得复制（全文复制除外）本检测报告，不得用于广告宣传。

地 址：山东省日照高新区高新六路智慧微电产业园 B5 栋三层

邮政编码：276826

电 话：0633-8861388

传 真：0633-8861366

开户银行：日照银行股份有限公司日照高新支行

帐 号：810101001421053120

项目信息一览表

委托单位	名称	日照阳光热电有限公司			
受检单位	名称	日照阳光热电有限公司			
	地址	山东省日照市开发区银川路 201 号			
	联系人	张工	联系电话	13563304567	
报告编号	智方（检）字 2026 年第 427 号				
检测目的	委托检测				
采样日期	2026.09.08-2026.09.09		分析日期	2026.09.08-2026.09.09	
检测项目	厂界环境噪声				
样品状态描述	/				
检测结论	不予判定 不予判定 山东智方检测服务有限公司 (检验检测专用章)				
说明	/				
编制人	李强	审核人	郭元章	授权签字人	郭元刚
日期	2026.9.16	日期	2026.9.16	日期	2026.9.16


一、噪声检测结果

检测项目			噪声			
仪器校准			AWA6221B 声校准器（SDZF-038）			
			测前校准：93.8dB(A)		测后校准：93.8dB(A)	
气象参数	昼间		风速：1.1m/s，北风，晴			
	夜间		风速：0.7m/s，北风，晴			
检测点位 检测时间			检测结果 Leq（单位：dB(A)）			
			1#西厂界	2#北厂界	3#东厂界	4#南厂界
2026.09.08	昼间	结果值	57.1	58.7	58.4	57.8
2026.09.09	夜间	结果值	44.3	44.6	46.2	48.2
备注			检测点位见附图			

二、检测方法、依据及使用仪器

样品类别	分析项目	方法依据	检出限	仪器设备信息
噪声	厂界环境噪声	工业企业厂界环境噪声 排放标准 GB 12348-2008	/	HS6228A 多功能噪声分析仪 (SDZF-080)
备注: /				

噪声检测点位图:



检测日期: 2026.09.08-2026.09.09

▲ 噪声检测点位